



AVISO IMPORTANTE

13 de Junio del 2022

El área operativa de la empresa Aguas la península, mediante la presente se permite informar lo siguiente; en las horas de la madrugada se detecto un aumento en los parámetros físicos del agua, de manera inmediata se procedió cerrar el caudal en las líneas de distribución y se regulo el caudal desde la PTAP . De manera, simultanea se ejecuto recorrido a lo largo de la línea de conducción, lo anterior con el fin de identificar las causas de la variación de la calidad del agua, ya que el agua de salida desde la PTAP se encontraba en optimas condiciones.

En el recorrido se evidencio acometida ilegal en tubería de 2" ubicada en el Km 94- Vía Carraipia, a través de esta se encontraba ingresando las aguas provenientes de las escorrentías originadas por las precipitaciones presentadas en los últimos días.

Se trasladaron cuadrillas para detectar y reparar la avería señalada, se monitorearon los parámetros de calidad del agua hasta garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma y se normalizo la prestación del servicio , la empresa manifiesta que continuara con el seguimiento a lo largo de la línea de conducción para prevenir este tipo de novedades

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios, pero las acciones realizadas por personal ajeno a la empresa en esta ocasión repercuten en el suministro del agua. Continuamos trabajando para mejorar la prestación de nuestros servicios.

